

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Ключинская средняя школа»

662174, Ачинский район, пос. Ключи, ул. Просвещения, 6А
Тел.: 8-39-151-95-2-38

Мероприятия по выполнению предписания № 101/1/1-3 об устранении нарушений требований пожарной от 13 июля 2018 года

№ п/п	Пункт предписания	Срок исполнения	Примечание
1.	На выходе из столовой в общий коридор выполнен порог (перепад высоты). п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	22.10.2019 г.	<u>Исполнено</u>
2.	Допускается эксплуатация электрических сетей в подвале с видимыми нарушениями изоляции. п. 42 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.	22.10.2019 г.	<u>Исполнено</u>
3.	В подвальном помещении эксплуатируются светильники без предусмотренных конструкцией рассеивателей (плафонов, колпаков). п.42 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкциями светильника.	22.10.2019 г.	<u>Исполнено</u>

Директор МКОУ «Ключинская СШ»

Н.В. Ворожцова

